



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.20325

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКА ПОЛИМЕР», Адрес:  
Россия, 420095, Респ Татарстан, г Казань, Московский р-н, ул Восстания, д 102А, офис 302,  
ИНН: 1658219160, ОГРН: 1191690057525, телефон: +7 800 550 57 95, электронная почта:  
info@dk-polymer.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКА ПОЛИМЕР», Адрес:  
Россия, 420095, Респ Татарстан, г Казань, Московский р-н, ул Восстания, д 102А, офис 302,  
ИНН: 1658219160, ОГРН: 1191690057525, телефон: +7 800 550 57 95, электронная почта:  
info@dk-polymer.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ», 614025, Пермский край, город Пермь,  
улица Героев Хасана, дом 98  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте  
сертификации, позволяющая  
идентифицировать объект)

Уплотнитель термоактивный самоклеющийся марки «Fireks»,  
состоящий из каучука, графита и антипирена, шириной от 9 до 100 мм,  
длиной от 15 до 90 м, толщиной от 1 до 8 мм, плотностью 1101 кг/м<sup>3</sup>.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Согласно приложению №1.

код ТН ВЭД  
4008 19 000 0

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №18123-ВНИ/ПБ-22 от 03.06.2022 Испытательная  
лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС  
RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

Договор № 219 от 31.07.2019г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы  
сертификации продукции в Российской Федерации)

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.06.2022 по 05.06.2027



Руководитель органа

*Морозов*  
подпись

М.Д. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

*Хвощев*  
подпись

С.Е. Хвощев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.20325  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**


**Срок действия с 06.06.2022 по 05.06.2027**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09  
ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:**

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Уплотнитель термоактивный самоклеющийся марки «Fireks», состоящий из каучука, графита и антипирена, шириной от 9 до 100 мм, длиной от 15 до 90 м, толщиной от 1 до 8 мм, плотностью 1101 кг/м <sup>3</sup> .	ГОСТ 30244-94  ГОСТ 30402-96  ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)  ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	Группа горючести - слабогорючие (Г1);  группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2);  группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2);  группа токсичности продуктов горения - высокоопасные (Т3).



**Руководитель органа**

*Мороз*  
подпись

М.Д. Морозов  
инициалы, фамилия

**Эксперт**

*Хвощев*  
подпись

С.Е. Хвощев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации